


Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

 / Румянцев В.К./
«15» 01 2011 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «15» 01 2011 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 20
имени В Ф Грушина города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446205, Россия, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Бочарикова, 6б, тел./факс (884635) 42352

e-mail: sch20_nkb@samara.edu.ru ; Беседина Ольга Ивановна, директор.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** 446205, Россия, Самарская область, г.Новокуйбышевск,

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области

2. 3. **Вид деятельности образование**

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 850 (вместимость 920)

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее 4-этажное здание, материал стен железобетон, материал лестниц бетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов** 1 парадный, 4 запасных.

8. **Год постройки** 1989

9. **Год последней реконструкции** 1989

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		350 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка по ул.Бочарикова, автобус№№1,4,5,7к,13,14,15,17,20, троллейбус №№ 11,12,15,16; маршрутное такси №№ 1,11,12,14,30	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		600м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка по ул.Егорова, автобус№№4,5,13,14,15,17,20, троллейбус №№ 11,12,15,16; маршрутное такси №№ 1,12,14,30	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	К, О	установка	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г	-	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К, С, О	-	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	от 0,05 до 0,09 м	К, С, О	--	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0 м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в	$\geq 1,2$ м	2,5 м	К	-	

пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
Места отдыха	наличие	нет	К, О	установка	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О	установка	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К	-	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	-	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	установка	
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К	установка	
Ширина	$\geq 1,0$ м	нет	К	-	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К	-	
Открытая лестница				-	
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	3,5м	О, С	-	
Марш лестницы	3-12 ступеней	7 ступеней	О, С	-	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,17м	О, С	--	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35 м	О, С	-	
Ступени одинаковой формы с антискользящим	наличие	нет	О, С	реконструкция	

	покрытием, шероховатые					
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	реконструкция	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С	реконструкция	
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	нет	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	нет	С	установка	
	Пандус на рельефе		нет		установка	
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Уклон	≤ 8 %	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
	Разворотные площадки:		нет		реконструкция	
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О	установка	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	12,15 x2,71	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,86x4,20	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	нет	К, О	установка	
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К	установка	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	-	
	Лестница наружная	наличие	наличие		-	

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О, С	установка	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	-	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С	-	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С	установка	
Пандус наружный	наличие	наличие		-	
Ширина марша	≥ 1,0 м	2,0 м	К		
Уклон	≤ 8%	8%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,8 м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
Разворотные площадки:		нет		реконструкция	
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О	-	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,1 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	установка	

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	1м	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3 м	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О	-	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	установка	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
	Тамбур				-	
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	11,34x2,54	К	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	2,2	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	Внутренний 0 Наружный 0,05	К	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	

Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		установка	
Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
Уклон	≤ 8%	нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	установка	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	К		
Пандус переносной	наличие	нет	К	установка	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет	К	установка	
- мобильный	наличие	наличие	К	-	
Коридоры/холлы				-	
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,79 м	К	-	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	наличие	К	-	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	

Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	реконструкция	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	реконструкция	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	установка	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	установка	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже				-	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,0 м	К	-	
Уклон	≤ 8 %	8 %	К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	реконструкция	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	реконструкция	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	реконструкция	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Лестница 1						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница 2						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница 3						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница 4					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лифт пассажирский	наличие	нет		установка	
Кабина:		нет		установка	
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К		
- Поручни	наличие	нет	О	установка	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С	установка	
Знак доступности	наличие	нет	К	установка	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	установка	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	установка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	нет	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	1 этаж					
	Обслуживание в кабинете № 101					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,86 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025 м	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание в кабинете № 102					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,86 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025 м	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	

- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 103					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 104					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 105					

Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 106					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 107					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		

	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К	установка	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		установка	
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	нет	К	установка	
	Место для сидения	наличие	нет	О	установка	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		Реконструкция	
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г		
	Столовая					
	Доля мест колясочников	≥ 2	нет	К	установка	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К		

Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г		
2 этаж					
Обслуживание в кабинете № 201					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 202					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 203					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		

Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 204					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 205					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 206				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 207				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 208				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка

- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 209					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 210					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 211					

Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 212					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 213					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		

	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание в кабинете № 214					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание в кабинете медицинском					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание в кабинете процедурном					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		

Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в спортивном зале № 1					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в спортивном зале № 2					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	

Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
3 этаж				
Обслуживание в кабинете № 301				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 302				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 303				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка

Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 304					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 305					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	

Обслуживание в кабинете № 306					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 307					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 308					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		

-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 309					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 310					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 311					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		

Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 312					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в кабинете № 313					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	

Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 314				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	нет	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в кабинете № 315				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,86 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка
- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	нет	К	
- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	нет	С	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	О	установка
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	установка
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка
Обслуживание в актовом зале				
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1,6 м	К	
Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02 м	К	
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка

Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание с перемещением №				установка	
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
Обслуживание в кабинете № 401					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,86 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
Обслуживание в библиотеке					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,6 м	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К		

	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Обслуживание с перемещением №				установка	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	нет	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для мальчиков 1 этаж					
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наличие			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	3	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	0,75*0,78	К		

- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	2,5x1,8	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К	установка	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К, О	реконструкция	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К, О	реконструкция	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Санузел для девочек 1 этаж					
Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,78	К, О		
Открывание дверей	наружное	наличие			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О		
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,75*0,78	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,33x2,05	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	реконструкция	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	нет	К, О	реконструкция	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Санузел для мальчиков 2 этаж					
Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	

Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
Открывание дверей	наружное	наличие			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	4	К, О		
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	0,75*0,78	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м	2,91x1,97	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x 1,5 м	нет	К, О	реконструкция	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48$ x 0,85 м	нет	К, О	реконструкция	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	

Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Санузел для девочек 2 этаж					
Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О		
Открывание дверей	наружное	наличие			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	4	К, О		
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,75*0,78	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О	-	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,89x2,53	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	реконструкция	

Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	реконструкция	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Санузел для мальчиков 3 этаж					
Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
Открывание дверей	наружное	наличие			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	4	К, О		
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	0,75*0,78	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О	-	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	2,93x2,3	К		

- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К	установка	
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	нет	К, О	реконструкция	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	нет	К, О	реконструкция	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Санузел для девочек 3 этаж					
Санузел для инвалидов	наличие	нет		реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О		
Открывание дверей	наружное	наличие			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	установка	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	5	К, О	-	
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	0,75*0,78	К		
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	установка	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом)	наличие	нет	О	установка	

	12 см)					
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	установка	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	наличие	К, О	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	2,93x2,3	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,85 м	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	нет	К, О	реконструкция	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,14 и 2,40	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,02	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	наличие	К, О, Г, С	-	

размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,8	К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,03	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	наличие	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Установка	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	Установка	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Установка	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Установка	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	Установка	
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установка	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установка	

7. ВЫВОДЫ

по результатам обследования установлено, что для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо выполнить следующие мероприятия:

по территории, прилегающей к объекту, входной группе (для доступа в зону оказания услуги), на путях движения на объекте, по средствам информации и телекоммуникаций на объекте, в зоне оказания услуги, по санитарно-бытовым помещениям, рекомендуемые по адаптации доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«Представитель рабочей группы»

Наталия Ильяковна ОСП ДЖС «А»
(должность)

Миронова (подпись) (Миронова Т.В.)
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20__ г.

Представитель организации



(должность)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » 20__ г.

Приложения

1. Карта района расположения ГБОУ ООШ № 20
2. Паспорт объекта
3. План 1-4 этажей с экспликацией.
4. Фотографии объекта – 10 шт.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

**Карта
района расположения
ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска**



ГБОУ ООШ № 20
ул.Бочарикова, 6 Б

Заместитель директора по АХЧ
(884635)42352

Н.В Шульпина